「西いぶりエコファクトリー事故発生時等の通報連絡と公表基準」に基づく報告

重要度	件名	期間	工事・修繕等内容	発生原因	期間内対応	その他
レベルⅡ (3)	緊急停止	2025年1月8日	・蒸気タービン発電機停止に伴う 1・2号炉緊急停止	原因調査中		蒸気タービン停止時間：4時間41分 1号炉停止時間：1時間13分 2号炉停止時間：1時間11分
	以下余白					