

# ☆ 【2024年度】排ガスばい煙・水銀・DXN類測定結果

※試料採取場所:煙突排ガス測定口(炉別)

## 【1号煙突】

測定項目	単位	測定日	11月26日	1月30日	2月6日			
		基準値	測定結果					
ばいじん濃度	g/m <sup>3</sup> N	0.01	0.002	0.001>	0.001>			
硫黄酸化物濃度	ppm	50	1>	2	1			
窒素酸化物濃度	ppm	100	80	30	57			
塩化水素濃度	ppm	50	1	3	2			
全水銀濃度	μg/m <sup>3</sup> N	30	0.07	0.04				
ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.1			0.0029			

## 【2号煙突】

測定項目	単位	測定日	11月26日	1月30日	2月7日			
		基準値	測定結果					
ばいじん濃度	g/m <sup>3</sup> N	0.01	0.002	0.001>	0.001>			
硫黄酸化物濃度	ppm	50	2	5	3			
窒素酸化物濃度	ppm	100	79	97	84			
塩化水素濃度	ppm	50	14	7	2			
全水銀濃度	μg/m <sup>3</sup> N	30	0.12	0.03>				
ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.1			0.0028			