☆ 【2025年度】排ガスばい煙・水銀・DXN類測定結果

※試料採取場所:煙突排ガス測定口(炉別)

【1号煙突】

測定項目	単位	測定日	4月17日	6月19日				
		基準値	測定結果					
ばいじん濃度	g/m ³ N	0.01	0.001>	0.001>				
硫黄酸化物濃度	ppm	50	1	2				
窒素酸化物濃度	ppm	100	68	35				
塩化水素濃度	ppm	50	2	3				
全水銀濃度	μg/m ³ N	30	0.24					
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0.1	0.0011					

【2号煙突】

測定項目	単位	測定日	4月18日	6月19日				
		基準値	測定結果					
ばいじん濃度	g/m ³ N	0.01	0.001>	0.001>				
硫黄酸化物濃度	ppm	50	2	2				
窒素酸化物濃度	ppm	100	97	45				
塩化水素濃度	ppm	50	6	2				
全水銀濃度	μg/m ³ N	30	0.28					
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0.1	0.00039					