

2025年度 施設維持管理記録

施設設置者名	西いぶり広域連合		
運営会社	株式会社西いぶりクリーンシステム		
施設名称	西いぶりエコファクトリー		
事業方式	DBO (Design Build Operate) 方式		
施設所在地	室蘭市石川町22番地2・伊達市南黄金町20番5		
許可(届出)年月日	令和4年1月26日	許可番号	循環第3349号
処理能力	49t/日 (74.5t/24h×2炉)	処理方式	ストーカ方式
焼却対象廃棄物	一般廃棄物(可燃ごみ)		

(可燃ごみ)ごみ焼却施設維持管理状況

○ ごみ搬入状況 (t)

[illegible]

○	处理状况	(t)
---	------	-----

[illegible]

○ 排ガス及び排水の状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1号炉	燃焼室中の燃焼ガスの 温度(℃)	920	914	919	925									最大
		904	905	909	912									平均
	集じん器に流入する 燃焼ガスの温度(℃)(注)	163	163	163	163									最大
		163	163	163	163									平均
	煙突からの排ガスの 一酸化炭素の濃度(ppm)	6.6	6.8	7.4	8.6									最大
		5.7	5.6	5.7	5.7									平均

2号炉	燃焼室中の燃焼ガスの温度(℃)	950	930	933	938								最大
		925	915	917	925								平均
	集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃) (注)	163	163	163	163								最大
		163	163	163	163								平均
	煙突からの排ガスの一酸化炭素の濃度(ppm)	9.1	6.5	6.9	7.4								最大
		5.5	5.1	5.5	6.3								平均

(注) 上記、集じん器に流入する燃焼ガスの温度は減温塔出口にて計測。

排水	pH	西いぶりエコファクトリーは 場内にて使用した水は全て場内にて消費するため、 場外へ排出しないので測定しておりません。
	BOD又はCOD(mg/L)	
	SS(mg/L)	

(破碎・選別) 施設維持管理状況

許可(届出)年月日	令和4年1月26日	許可番号	循環第3350号
処理能力	32t/日	破碎方式	粗破碎機・高速回転破碎機
焼却対象廃棄物	一般廃棄物(不燃・粗大ごみ)		

○ 处理状况

[illegible]

○ 有価物回収状況

粗大鉄	50.44	52.82	44.54	43.86								191.66
非鉄金属	10.27	11.83	10.43	10.93								43.46