

## ☆ 【2025年度】排ガスばい煙・水銀・DXN類測定結果

※試料採取場所:煙突排ガス測定口(炉別)

### 【1号煙突】

測定項目	単位	測定日	4月17日	6月19日	8月5日			
		基準値	測定結果					
ばいじん濃度	g/m <sup>3</sup> N	0.01	0.001>	0.001>	0.001>			
硫黄酸化物濃度	ppm	50	1	2	3			
窒素酸化物濃度	ppm	100	68	35	40			
塩化水素濃度	ppm	50	2	3	4			
全水銀濃度	μg/m <sup>3</sup> N	30	0.24	/	0.15			
ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.1	0.0011	/	/			

### 【2号煙突】

測定項目	単位	測定日	4月18日	6月19日	8月6日			
		基準値	測定結果					
ばいじん濃度	g/m <sup>3</sup> N	0.01	0.001>	0.001>	0.001>			
硫黄酸化物濃度	ppm	50	2	2	1>			
窒素酸化物濃度	ppm	100	97	45	49			
塩化水素濃度	ppm	50	6	2	3			
全水銀濃度	μg/m <sup>3</sup> N	30	0.28	/	0.07			
ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.1	0.00039	/	/			