

☆ 【2025年度】排ガスばい煙・水銀・DXN類測定結果

※試料採取場所:煙突排ガス測定口(炉別)

【1号煙突】

測定項目	単位	測定日	4月17日	6月19日	8月5日	11月13日		
		基準値	測定結果					
ばいじん濃度	g/m ³ N	0.01	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>		
硫黄酸化物濃度	ppm	50	1	2	3	4		
窒素酸化物濃度	ppm	100	68	35	40	61		
塩化水素濃度	ppm	50	2	3	4	10		
全水銀濃度	μg/m ³ N	30	0.24		0.15	0.5		
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0.1	0.0011			0.0021		

【2号煙突】

測定項目	単位	測定日	4月18日	6月19日	8月6日	11月14日		
		基準値	測定結果					
ばいじん濃度	g/m ³ N	0.01	0.001>	0.001>	0.001>	0.001>		
硫黄酸化物濃度	ppm	50	2	2	1>	3		
窒素酸化物濃度	ppm	100	97	45	49	41		
塩化水素濃度	ppm	50	6	2	3	6		
全水銀濃度	μg/m ³ N	30	0.28		0.07	0.27		
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0.1	0.00039			0.00012		