

☆ 【2025年度】排ガスばい煙・水銀・DXN類測定結果

※試料採取場所:煙突排ガス測定口(炉別)

【1号煙突】

測定項目	単位	測定日	4月17日	6月19日	8月5日	11月13日	1月15日	
		基準値	測定結果					
ばいじん濃度	g/m ³ N	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
硫黄酸化物濃度	ppm	50	1	2	3	4	<1	
窒素酸化物濃度	ppm	100	68	35	40	61	44	
塩化水素濃度	ppm	50	2	3	4	10	2	
全水銀濃度	μg/m ³ N	30	0.24	/	0.15	0.5	/	
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0.1	0.0011	/	/	0.0021	/	

【2号煙突】

測定項目	単位	測定日	4月18日	6月19日	8月6日	11月14日	1月15日	
		基準値	測定結果					
ばいじん濃度	g/m ³ N	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
硫黄酸化物濃度	ppm	50	2	2	<1	3	2	
窒素酸化物濃度	ppm	100	97	45	49	41	59	
塩化水素濃度	ppm	50	6	2	3	6	6	
全水銀濃度	μg/m ³ N	30	0.28	/	0.07	0.27	/	
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0.1	0.00039	/	/	0.00012	/	