2026年度　　施設維持管理記録

施設設置者名	西いぶり広域連合		
運営会社	株式会社西いぶりクリーンシステム		
施設名称	西いぶりエコファクトリー		
事業方式	DBO（Design　Build　Operate）方式		
施設所在地	室蘭市石川町22番地2・伊達市南黄金町20番5		
許可（届出）年月日	令和4年1月26日	許可番号	循環第3349号
処理能力	149t/日（74.5t/24h×2炉）	処理方式	ストーカ方式
焼却対象廃棄物	一般廃棄物（可燃ごみ）		

（　可燃ごみ　）ごみ焼却施設維持管理状況

○　　ごみ搬入状況　　（t）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
一般廃棄物（可燃ごみ）	2,619.44	2,798.79											5,418.23
一般廃棄物（不燃・粗大ごみ）	430.47	411.61											842.08

○　　処理状況　　（t）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉　処理量		2,064.95	870.22											2,935.17
2号炉　処理量		641.66	2,175.41											2,817.07
合計	処理量	2,706.61	3,045.63											5,752.24
	主灰排出量	344.59	392.09											736.68
	飛灰排出量	97.74	97.89											195.63

○　　排ガス及び排水の状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1号炉	燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	954	947											最大
		933	920											平均
	集じん器に流入する燃焼ガスの温度（℃）（注）	163	163											最大
		163	163											平均
	煙突からの排ガスの一酸化炭素の濃度（ppm）	8.2	6.9											最大
		6.9	6.0											平均
2号炉	燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	971	969											最大
		938	945											平均
	集じん器に流入する燃焼ガスの温度（℃）（注）	163	163											最大
		163	163											平均
	煙突からの排ガスの一酸化炭素の濃度（ppm）	7.0	8.4											最大
		5.7	6.9											平均

（注）上記、集じん器に流入する燃焼ガスの温度は減温塔出口にて計測。

排水	pH	西いぶりエコファクトリーは　場内にて使用した水は全て場内にて消費するため、 場外へ排出しないので測定しておりません。
	BOD又はCOD(mg/L)	
	SS(mg/L)	

（　破砕・選別　）施設維持管理状況

許可（届出）年月日	令和4年1月26日	許可番号	循環第3350号
処理能力	32t/日	破砕方式	粗破砕機・高速回転破砕機
焼却対象廃棄物	一般廃棄物（不燃・粗大ごみ）		

○　　処理状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
不燃・粗大ごみ　処理量	376.35	365.09											741.44

○　　有価物回収状況

粗大鉄	53.55	44.25											97.80
非鉄金属	10.45	10.51											20.96